



# Liaison intercommunale d'eau potable entre les UDI de DELLE et BEAUCOURT

Compte rendu de la réunion – n°3  
 du Mardi 23 juin 2020

Noms	Administrations Collectivités Sociétés	Téléphone Portable	Prés	Inv	Dest
M. MARCIAN Mme. RICHE M. HOLBEIN # M. BARBEZAT *	Communauté de Commune du Sud Territoire (CCST) <a href="mailto:thierrymarcjan@wanadoo.fr">thierrymarcjan@wanadoo.fr</a> <a href="mailto:myriam.riche@cc-sud-territoire.fr">myriam.riche@cc-sud-territoire.fr</a> <a href="mailto:patrick.holbein@cc-sud-territoire.fr">patrick.holbein@cc-sud-territoire.fr</a> <a href="mailto:ludovic.barbezat@cc-sud-territoire.fr">ludovic.barbezat@cc-sud-territoire.fr</a>	03.84.23.50.81  # 06.73.10.24.87 * 06.87.22.03.95	  X X	  X X	  @ @ @ @
M. DAMOTTE	Mairie de Thiancourt <a href="mailto:mairie.thiancourt@wanadoo.fr">mairie.thiancourt@wanadoo.fr</a>				
M. BARNABE M. GUERRE – Conduc. Tvx M. FAIVRE	STPI <a href="mailto:stpi70@STPI-sge.fr">stpi70@STPI-sge.fr</a>	06.74.58.35.73 06.14.96.41.05 06.88.20.95.41	 X  	X X X	@ @ @
M. GRANDCOLAS Mme. ROMIAN	IP FRANCE – sous-traitant <a href="mailto:adrien.grandcolas@ip-france.net">adrien.grandcolas@ip-france.net</a> <a href="mailto:alexandra.romian@ip-france.net">alexandra.romian@ip-france.net</a>	06.03.41.03.28 07.67.99.41.25		X X	@ @
M. BAUER M. LABELLE – Chargé d'affaire M. HASSENFORDER	BEREST Rhin-Rhône <a href="mailto:thierry.bauer@berest.fr">thierry.bauer@berest.fr</a> <a href="mailto:thomas.labelle@berest.fr">thomas.labelle@berest.fr</a>	03.89.20.30.10  06.14.30.52.84	  X	X X	@ @

Prochaine réunion : **Mardi 30 juin à 10h00 au cimetière de Fêche-l'Eglise**

### Remarques préalables

Les remarques en italique sont des rappels du (des) compte(s)-rendu(s) précédent(s).  
Le compte-rendu fait office d'invitation aux réunions

### AVANCEMENT

- La pose du réseau se poursuit dans la voie communale n°5 dit de Fêche l'Eglise à environ 100m avant le regard de vidange projeté. STPI prévoit d'arriver à la RD n°36 dans 15 jours.



### POINT ADMINISTRATIF

- *STPI doit établir le chiffrage pour la réalisation des travaux au niveau du réservoir de Thiancourt (modification des travaux initialement prévus)*  
STPI est dans l'attente de ses fournisseurs pour la reprise des pièces.
- BEREST à informer la DIR EST de l'avancement des travaux mais n'a pas eu de retour. Une relance sera faite.
- *La demande de raccordement électrique pour le regard surpresseur sera à faire une fois la liste des équipements sera validés.*

### POINT DIVERS

- *La CCST informe STPI qu'à Fêche l'Eglise, il est prévu la réhabilitation de l'arrêt de bus. Pour que le bureau d'étude en charge du projet puisse planifier les travaux, il est demandé à STPI de transmettre un planning mis à jour.*

### POINT TECHNIQUE

- BEREST demande à STPI de prêter attention au compactage du lit de pose ainsi que sur les éventuelles déviations angulaires qui doivent respecter les préconisations du fournisseur.
- La CCST demande à STPI de prendre des photos des clôtures dans le cas où des plaintes seraient émises.
- Lors de la prochaine réunion l'implantation du regard surpresseur de Fêche l'église sera validé sur site.

- Les essais de pression sur ce premier tronçon depuis le réservoir de Thiancourt jusqu'au regard de vidange (environ 900ml) seront réalisés le jeudi 25/06.
- M. MARCJAN demande à STPI d'avoir une attention particulière pour la circulation lorsque les travaux se feront à Fêche l'Eglise avec notamment la mise en place de chicanes pour limiter la vitesse des usagers.
- *Le CD25 impose que les traversées de RD soient réalisées par fonçage. STPI doit transmettre un plan EXE mis à jour afin de limiter au maximum les traversées.*  
Une tranchée d'eau potable sans fonçage a été réalisée sous la RD n°36, la CCST se rapprochera du CD25 pour confirmer ou non la nécessité d'un fonçage.

Ce compte-rendu sera approuvé soit lors de la réunion suivante, soit si aucune remarque n'est parvenue dans les sept jours après diffusion

Rédigé à Colmar, le 23 juin 2020  
BEREST RHIN-RHÔNE